



**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO Nº 108/2021**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada em locação de Grupos Geradores, em atendimento as demandas no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, no Posto de Urgência de Saquarema, no Posto de Urgência de Sampaio Correia e no Posto de Urgência de Jacaré, fazendo-se necessária a contratação para proporcionar adequadas condições de fornecimento de energia a toda as Unidades, proporcionando aos usuários toda segurança no desenvolvimento das atividades executadas no local, tendo em vista que as Unidades funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem atender grande parte das urgências e emergências, visando o atendimento ao Contrato de Gestão a ser firmado com o município de Saquarema, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 27/07/2021 às 17:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 3559-2976 e e-mail: primaqualitasaudeos@gmail.com.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualitá Saúde.

PROCESSO Nº 108/2021.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender O Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. Gerador Caterpillar silenciado , modelo GEP200 com potência de 219kVA (175kW) em regime stand by (400 hs/ano) ou 197KVA (157kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220/380/440V, 60 Hz, fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 500 litros incorporado à carenagem. Consumo aproximado: 44 litros / hora a 100 % de carga. Dimensões: Comprimento: 3,5 m - Largura: 1,32 m - Altura: 1,85 m - Peso: 2.020 kg	MÊS	12		
2	Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender à Posto de Urgência de Saquarema: Gerador Caterpillar silenciado , modelo GEP88 com potência de 100kVA (80kW) em	MÊS	12		

	<p>regime stand by (400 hs/ano) ou 90kVA (72kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220/380/440V , 60 Hz , fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 245 litros incorporado à carenagem.</p> <p>Consumo aproximado: 21,3 litros / hora a 100 % de carga.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 2,3m - Largura: 1,1m - Altura: 1,5m - Peso: 1.435kg</p>			
3	<p>Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender à Posto de Urgência de Sampaio Correia</p> <p>Gerador Caterpillar silenciado, modelo GEP88 com potência de 100kVA (80kW) em regime stand by (400 hs/ano) ou 90kVA (72kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220/380/440V , 60 Hz , fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 245 litros incorporado à carenagem.</p> <p>Consumo aproximado: 21,3 litros / hora a 100 % de carga.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 2,3m - Largura: 1,1m - Altura: 1,5m - Peso: 1.435kg</p>	MES	12	
4	<p>Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender à Posto de Urgência de Jaconé</p> <p>Gerador Caterpillar silenciado, modelo GEP88 com potência de 100kVA (80kW) em regime stand by (400 hs/ano) ou 90kVA (72kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220/380/440V , 60 Hz , fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 245 litros incorporado à carenagem.</p> <p>Consumo aproximado: 21,3 litros / hora a 100 % de carga.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 2,3m - Largura: 1,1m - Altura: 1,5m - Peso: 1.435kg</p>	MES	12	
VALOR TOTAL				R\$



Valor Total por Extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Rio de Janeiro xx de xxxxxxxx de 2021

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE