



**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO Nº 101/2022**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) grupos geradores à diesel, no intuito de garantir o fornecimento de energia no HOSPITAL MUNICIPAL PORPFIRO NUNES DE AZEVEDO, no CENTRO DE IMAGEM, no POSTO DE URGENCIA DE SAQUAREMA, no POSTO DE URGENCIA DE SAMPAIO CORREIA e no POSTO DE URGENCIA DE JACONÉ, quando o fornecimento regular pela concessionária de energia se fizer deficitário ou inexistente. Inclui-se no objeto da contratação a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento e fiação locados e instalados, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 07/11/2022 às 17:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: primaqualitasaudeos@gmail.com.

Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2022.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualidade Saúde.

PROCESSO Nº 101/2022.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender O Hospital Municipal Porpfitio Nunes de Azevedo e o Centro de Imagem. Gerador Caterpillar silenciado , modelo GES500 com potência de 500kVA (400kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220V, 60 Hz , fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 176 litros incorporado à carenagem. Consumo aproximado: 60 litros / hora a 100 % de carga. Dimensões: Comprimento: 3,3 m - Largura: 1,8 m - Altura: 1,1 m - Peso:1.940 kg.	MÊS	12		
2	Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender à Posto de Urgência de Saquarema: Gerador Caterpillar silenciado , modelo GEP88 com potência de 100kVA (80kW) em regime stand by (400 hs/ano) ou 90kVA (72kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85	MÊS	12		

	(dBA) a 1m, trifásico, 220/380/440V , 60 Hz , fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 245 litros incorporado à carenagem. Consumo aproximado: 21,3 litros / hora a 100 % de carga. Dimensões: Comprimento: 2,3m - Largura: 1,1m - Altura: 1,5m - Peso: 1.435kg				
3	Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender à Posto de Urgência de Sampaio Correia Gerador Caterpillar silenciado , modelo GEP88 com potência de 100kVA (80kW) em regime stand by (400 hs/ano) ou 90kVA (72kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220/380/440V , 60 Hz , fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 245 litros incorporado à carenagem. Consumo aproximado: 21,3 litros / hora a 100 % de carga. Dimensões: Comprimento: 2,3m - Largura: 1,1m - Altura: 1,5m - Peso: 1.435kg	MES	12		
4	Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender à Posto de Urgência de Jaconé Gerador Caterpillar silenciado , modelo GEP88 com potência de 100kVA (80kW) em regime stand by (400 hs/ano) ou 90kVA (72kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220/380/440V , 60 Hz , fator de potência 0,8 ind, 1800 rpm, e tanque de combustível de 245 litros incorporado à carenagem. Consumo aproximado: 21,3 litros / hora a 100 % de carga. Dimensões: Comprimento: 2,3m - Largura: 1,1m - Altura: 1,5m - Peso: 1.435kg	MES	12		
VALOR TOTAL					R\$

Valor Total por Extenso: _____



Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Rio de Janeiro xx de xxxxxxxx de 2022

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE