



**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO Nº 014/2024**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO de 01 (um) grupo gerador à diesel com potencia 300 KVA (240KW) e MANUTENÇÃO PREVENTIVA no grupo gerador de energia STEMAC nº ST 0115085403 WEG modelo GTA, em atendimento ao HOSPITAL MUNICIPAL DR. CELSO MARTINS, unidade gerenciada pela OS Prima Qualita, no Município de Cachoeiras de Macacu, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 31/01/2024 às 17:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: comprasprimaqualitaos@gmail.com.

Rio Bonito, 23 de Janeiro de 2024.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualidade Saúde.

PROCESSO Nº 014/2024.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

LOTE I - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada em locação de 1 (um) grupo gerador à diesel, para atender O Hospital Municipal Dr. Celso Martins. Gerador silenciado, com potência de 300kVA (240kW) em regime prime (alimentação de cargas variáveis), com nível de ruído de 85 (dBA) a 1m, trifásico, 220V, 60 Hz, fator de potência 0,8 ind., 1800 rpm, e tanque de combustível capacidade mínima de 176 litros incorporado à carenagem. Consumo aproximado: 25 litros / hora a 100 % de carga. Dimensões: Comprimento: 3,3 m - Largura: 1,8 m - Altura: 1,10 m - Peso: 1.940 kg.	MÊS	12	R\$	R\$
LOTE II - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR STEMAC MODELO GTA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva do grupo gerador de energia STEMAC nº ST 0115085403 WEG modelo GTA, motor MWM modelo TDEC/6, potência 115/106 tensão 220V.	MÊS	12	R\$	R\$
TOTAL GERAL					R\$

Valor Total por Extenso: _____



Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Rio Bonito xx de xxxxxxxx de 2024

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE